

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель): Общество с ограниченной ответственностью «КБЮТЭК»

наименование организации или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

(ООО «КБЮТЭК»),

привести декларацию о соответствии. Если Заявитель не является изготовителем средства связи, указывать реквизиты договора с изготовителем средства связи (номер, дату заключения договора, наименование организации-изготовителя с кем заключен договор) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за ее несоответствие обязательным требованиям

зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 20.08.2012 г., государственный регистрационный номер 6127747062701, основной государственный регистрационный номер 1067746195395,

сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

в лице

генерального директора Шитикова Ивана Александровича

должность, Ф.И.О. представителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

действующего на основании

Устава, принятого Межрайонной инспекцией ФНС № 46 России по г. Москве 20 августа 2012 года,

наименование и реквизиты документа, дающего право подписывать декларацию о соответствии (устав, доверенность и др.)

заявляет, что

источник бесперебойного питания QPS-OLS-2RM-LC, технические условия ГТИВ.460919.001 ТУ

наименование, тип, марка средства связи, номер технических условий

соответствует требованиям «Правил применения оборудования электропитания средств связи», утвержденных приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 03.03.2006 г. № 21 (Приказ зарегистрирован в Минюсте России 27.03.2006 г., регистрационный № 7638)

наименование и реквизиты нормативного правового акта, содержащего требования, соответствие которым подтверждено данной декларацией, с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

Версия программного обеспечения: программное обеспечение отсутствует.

Комплектность:

Комплект поставки включает в себя источник бесперебойного питания QPS-OLS-2RM-LC, батарейные модули QPS-OLS-2RM-LC-BAT, SNMP модуль управления QPS-OLS-SNMP, монтажный набор в 19-дюймовую телекоммуникационную стойку QPS-OLS-19KIT, кабель электропитания для соединения QPS-OLS-2RM-LC с электрической сетью, кабель электропитания для соединения QPS-OLS-2RM-LC и QPS-OLS-2RM-LC-BAT, кабель электропитания для подключения нагрузки к QPS-OLS-2RM-LC, консольный кабель для подключения к оборудованию контроля и управления, комплект технической документации и упаковку.

Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации:

Применяется в сети связи общего пользования (ССОП), технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к ССОП в составе электроустановок объектов связи в качестве установки питания переменного тока.

Выполняемые функции:

- электропитание средств связи стабилизированным напряжением переменного тока в режиме «от электрической сети» при наличии внешнего электроснабжения;
- электропитание средств связи стабилизированным напряжением переменного тока в режиме «от батареи» при перебох (отсутствии) внешнего электроснабжения;
- автоматический перевод электропитания средств связи из режима «от электрической сети» в режим «от батареи» и обратно;
- защита от токовых перегрузок.

Электрические характеристики:

Схема построения:

on-line.

И.А. Шитиков

Диапазон входного напряжения:
Частота входного напряжения:
Номинальное выходное напряжение:
Частота выходного напряжения:
Форма выходного напряжения:
Полная выходная мощность:
Активная выходная мощность:

145 – 290 В.
50 Гц.
220 В. ±*
50 Гц.
чистая синусоида.
2000 ВА.
1400 Вт.

Установившееся отклонение выходного напряжения в режиме работы «от электрической сети», не более:
Установившееся отклонение выходного напряжения в режиме работы «от батареи», не более:
Установившееся отклонение частоты выходного напряжения в режиме работы «от батареи», не более:
Переходное отклонение выходного напряжения при скачкообразном изменении выходного тока, не более:
Время переключения из режима работы «от электрической сети» в режим работы «от батареи», не более:

± 3 %.

± 3 %.

± 5 %.

± 20 % на время до 100 мс.

0 мс.

Конструкция: необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи в количестве 8 шт. размещаются в батарейном модуле QPS-OLS-2RM-LC-BAT.

Схема подключения к ССОП: подключается к средству связи через стандартный кабель Ethernet для управления, мониторинга и контроля источника бесперебойного питания QPS-OLS-2RM-LC.

Характеристики радионизлучения: отсутствуют.

Условия эксплуатации: устанавливается в отапливаемых помещениях и эксплуатируется в условиях воздействия:

- рабочих температур окружающего воздуха в диапазоне от +5 °С до +40 °С;
- повышенной относительной влажности воздуха до 80 % при температуре +25 °С;
- атмосферного давления от 450 до 800 мм.рт.ст.

Электропитание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Размещается в 19-дюймовой телекоммуникационной стойке или на столе.

Сведения о наличии или отсутствии встроенных средств криптографии (шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем:

Встроенные средства криптографии (шифрования), приемники глобальных спутниковых навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании испытаний, проведенных Испытательным центром ФГУП НИИР (Самарским филиалом «Самарское отделение научно-исследовательского института радио»), протокол испытаний № 098/2012-01-1-П от 20.09.2012 г., дата проведения испытаний 17.09.2012 г. (Аттестат аккредитации № ИЦ-02-16 от 25.10.2011, срок действия до 25.10.2016 г., выданный Федеральным агентством связи).

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на одном листе (двух страницах).

4. Дата принятия декларации

Декларация действительна до

28.09.2012 г.

число, месяц, год

28.09.2032 г.

число, месяц, год



Подпись руководителя организации или индивидуального предпринимателя, подавшего декларацию

И.А. Шитиков

И.О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном Агентстве Связи
М.П.



Подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи

И.Н. Чурсин

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи